



RAPORT DE TESTARE

Nr.: XMIN2601000012CPC01-1_EN

Data emiterii: 09.02.2026

Pagina 1 din 4

Semnat în numele:

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Filiala Xiamen

Semnatar autorizat: Bryan Hong

DATE CLIENT

Client: YIBIN BONAVEL NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD

Adresă: Parcul Industrial Changning B, district Changning, oraș Yibin, provincia Sichuan, China

DESCRIERE PRODUS

- Denumire probă: **Piatră flexibilă**
- Specificații: grosime 2–3 mm
- Material: pulbere minerală, argilă modificată, fibre
- Dimensiuni utilizate:
240×60 mm / 215×60 mm / 1200×600 mm / 600×300 mm / alte dimensiuni personalizate
- Utilizare: **decor pereți și tavane**

⚠ Informațiile despre produs sunt furnizate de client; SGS nu verifică exactitatea lor.

TESTE SOLICITATE

Standard: **EN 15102:2007 + A1:2011**

(acoperiri decorative pentru pereți – rulouri și panouri)

- Nr. referință SGS: CANIN26001728301
- Data primirii: 19.01.2026
- Perioada testării: 19.01.2026 – 03.02.2026

REZUMAT TESTE

1. Monomer de clorură de vinil (VCM)
2. Migrarea metalelor grele și a altor elemente
3. Emisia de formaldehidă

(Toate analizate conform EN 12149:1997)

Traducere realizată de SRL Peisaj-Art.

Popa Dana

Jurisconsult, în temeiul procurii nr. 19 din 02.10.2024



REZULTATE TESTE

1. Clorură de vinil (VCM)

- Limită: 0,2 mg/kg
- Rezultat: **ND (nedetectat)**

2. Metale grele (solubile)

Element	Limită	Rezultat
Plumb (Pb)	90 mg/kg	ND
Antimoniu (Sb)	fără limită	ND
Arsen (As)	25 mg/kg	ND
Bariu (Ba)	500 mg/kg	ND
Cadmiu (Cd)	25 mg/kg	ND
Crom (Cr)	60 mg/kg	ND
Mercur (Hg)	20 mg/kg	ND
Seleniu (Se)	165 mg/kg	ND

3. Formaldehidă

- Limită: 120 mg/kg
- Rezultat: **ND (nedetectat)**

NOTE TEHNICE

- 1 mg/kg = 1 ppm
- MDL = limită de detecție
- ND = sub limita de detecție
- Rezultatele sunt ajustate analitic

OBSERVAȚII

- Evaluarea conformității: regulă simplă de acceptare (ILAC-G8:2019)
- Testele au fost realizate prin subcontractori
- Acest raport înlocuiește raportul anterior din 06.02.2026

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII

Parcul Industrial Changning B, district Changning, oraș Yibin, provincia Sichuan, China
și produs în unitatea de producție de către YIBIN BONAVAL NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD,

Traducere realizată de SRL Peisaj-Art.

Popa Dana

Jurisconsult, în temeiul procurii nr. 19 din 02.10.2024



Parcul Industrial Changning B, district Changning, oraș Yibin, provincia Sichuan, China

A fost transmis de către producător pentru testarea suplimentară a probelor prelevate din fabrică, în conformitate cu un plan de testare stabilit, iar organismul terț SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. a efectuat determinarea tipului de produs conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 și evaluarea și verificarea constanței performanței, sistemul 4.

Această verificare confirmă că metoda de determinare a tipului prin testare sau calcul, descrisă în Anexa ZA a standardului: EN 15102:2007 + A1:2011, (acoperiri decorative pentru pereți – produse sub formă de rulouri și panouri), a fost aplicată, iar raportul de încercare relevant este: XMIN2601000012CPC01-1_EN.

Această verificare este o acțiune voluntară a clientului și se referă exclusiv la probele testate, reprezentative pentru produsul analizat.

Producătorul are obligația să aplice controlul producției în fabrică.

VALABILITATE

Această verificare este valabilă din: 09 februarie 2026 până la 08 februarie 2029 și rămâne valabilă atât timp cât condițiile de fabricație nu sunt modificate semnificativ.

Ediția 1

Verificat la: 09 februarie 2026

Autorizat de:

Jeson Jin

Senior Manager

Servicii Industrie – Certificare Produse de Construcții

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.

Adresă: Beijing, China

Email: CN.CONSTProduct@sgs.com

Website: www.sgs.com

DISCLAIMER (josul paginii)

Acest document este emis conform condițiilor generale SGS și nu garantează conformitatea completă a produselor reale cu rezultatele testelor. Orice modificare sau falsificare este ilegală și poate fi sancționată.

Test SGS pentru conformitate RoHS (substanțe periculoase)

RAPORT DE TESTARE

Nr.: XMIN2601000012CPC04-1_EN

Data emiterii: 09.02.2026

Semnat pentru:

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., filiala Xiamen

Semnatar autorizat: Bryan Hong

DATE CLIENT

Client: YIBIN BONAVAL NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD

Adresă: Parcul Industrial Changning B, district Changning, oraș Yibin, provincia Sichuan, China

Traducere realizată de SRL Peisaj-Art.

Popa Dana

Jurisconsult, în temeiul procurii nr. 19 din 02.10.2024



DESCRIERE PRODUS

Denumire: Piatră flexibilă

Grosime: 2–3 mm

Material: pulbere minerală, argilă modificată, fibre

Dimensiuni: 240×60 mm / 215×60 mm / 1200×600 mm / 600×300 mm / alte dimensiuni

Datele sunt furnizate de client; SGS nu verifică exactitatea lor.

TESTARE

Nr. referință SGS: CANIN26001728303

Perioada testării: 19.01.2026 – 03.02.2026



CONCLUZIE GENERALĂ

Conform Directivei RoHS UE 2015/863 → REZULTAT: CONFORM (PASS)



CE S-A TESTAT (RoHS)

Substanțe restricționate:

Plumb (Pb)

Mercur (Hg)

Cadmiu (Cd)

Crom hexavalent Cr(VI)

PBB (bifenili polibromurați)

PBDE (eteri difenilici polibromurați)

Ftalati: DEHP, BBP, DBP, DIBP



REZULTATE DETALIAȚE

Toate valorile:

ND = nedetectat (sub limita de detecție)

Exemple:

Plumb: limită 1000 mg/kg → ND

Mercur: 1000 mg/kg → ND

Cadmiu: 100 mg/kg → ND

Crom VI: 1000 mg/kg → ND

PBB / PBDE → ND

Ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) → ND

NOTE TEHNICE

1 mg/kg = 1 ppm

MDL = limită de detecție

ND = sub limită

Limitele sunt din Directiva RoHS 2015/863

Traducere realizată de SRL Peisaj-Art.

Popa Dana

Jurisconsult, în temeiul procurii nr. 19 din 02.10.2024